

Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро»
628406, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Сургут, ул. Энергостроителей, 23, соор. 34

Муниципальное казенное учреждение
«Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса»

Директору

В.Я. Вырвикишко

РФ, 628402, г.Сургут, ул.Гагарина 11,

тел.: (3462) 52-44-10; 52-44-18.

e-mail: tsvetkova_na@admsurgut.ru,

Филиал «Сургутская
ГРЭС-2» ПАО «Юнипро»
628406, Тюменская
область, Ханты-
Мансийский автономный
округ – Югра, г. Сургут,
ул. Энергостроителей,
23, сооружение 34
www.unipro.energy

Штепа И.П.

Т +7 (3462) 38-13-65

Ф +7 (3462) 38-15-14

Shtepa_I@unipro.energy

17.10.2018 № 05622/Сг

На № 161 от 27.09.2018

О направлении замечаний

Уважаемый Владимир Яковлевич!

После рассмотрения технического материала по актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования г. Сургут, выполненного подрядной организацией ООО «Корпус» имеются следующие замечания:

Замечания по данным Книги 1.

Раздел 9. Согласно «Технического задания на выполнение работ по актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ город Сургут» - не установлены зоны эксплуатационной ответственности теплоснабжающих и теплосетевых организаций.


Замечания по данным Книги 2.

Раздел 2.2.4 – Максимально возможная тепловая нагрузка внешних потребителей обусловлена режимом работы ПНС (пропускной способностью). Ограничение пропускной способностью головных трубопроводов ГРЭС-2 отсутствует.

Замечания по данным Книги 8.

Раздел 3. При проектировании переключки с узлом переключения, редуцирования и реверса между т/м «СГРЭС-1 – ПКТС» Ду 1200 мм и «СГРЭС-2 – Промзона» Ду 800 мм. в районе ул. Энергостроителей («Теплотрасса от ограды СГРЭС-1 до ограды СГРЭС-2») учесть, что в аварийных режимах помимо взаимного резервирования источников теплоснабжения подключенных к СГРЭС-1 и СГРЭС-2 собственные нужды станций также будет восполняться через переключку.

С уважением,


Ф.А. Палкин
Главный инженер

Юридический адрес:
Российская Федерация,
Тюменская обл.,
Ханты-Мансийский
АО – Югра, г. Сургут,
ул. Энергостроителей,
23, соор. 34

ОГРН 1058602056985
ИНН 8602067092
КПП 860202001

Банковские реквизиты:
р/с 40702810492000000444
в ГПБ (АО)
к/с 30101810200000000823
БИК 044525823

