

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ
ХАНТЫ - МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРА
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

ПРОТОКОЛ

повторных публичных слушаний по проекту актуализации схемы теплоснабжения
муниципального образования городской округ Сургут
«Схема теплоснабжения. Актуализация на 2023 год»

27.06.2022
18:00 часов

Администрация Сургута



1406361280107
№01-14-114/2
от: 29/06/2022

г. Сургут
ул. Энгельса, д. 8, каб. 513
(очно)

Председатель:
Агафонов
Сергей Александрович

Заместитель Главы города

Присутствующие:

Недашковский
Александр Андреевич

заместитель директора департамента
городского хозяйства Администрации
города

Астраханцев
Владимир Иванович

заместитель директора департамента
архитектуры и градостроительства
Администрации города

Карташова
Оксана Владимировна

и.о. начальник управления инженерной
инфраструктуры департамента городского
хозяйства Администрации города

Крашенинников
Константин Иванович

заместитель генерального директора
ООО «Джи Динамика»,
разработчик проекта схемы

Миргородский
Алексей Игоревич

руководитель проекта ООО «Джи Динамика»,
разработчик проекта схемы

Бегичев
Виталий Васильевич

заместителя главного инженера по сетевому
хозяйству СГМУП «Городские тепловые сети»

Шабельник
Маргарита
Константиновна

заместитель начальника технического отдела
СГМУП «Городские тепловые сети»

Старченкова Анна Александровна	начальник технического отдела СГМУП «Городские тепловые сети»
Марченков Александр Егорович	заместитель главного инженера ООО «Сургутские городские электрические сети» по теплоснабжению
Криницын Роман Аркадьевич	начальник производственно-технического отдела филиала ПАО «ОГК-2»-Сургутская ГРЭС-1
Синельников Александр Николаевич	заместитель начальника производственно- технической службы филиала «Сургутская ГРЭС – 2» ПАО «Юнипро»
Бородина Элина Борисовна	инженер первой категории технического отдела Сургутского филиала ООО «Газпром энерго»
Жариков Сергей Олегович	начальник котельной СГМУП «Сургутский хлебозавод»
Ирина Вячеславовна Дьячкова	главный специалист по отоплению и вентиляции ООО Проектстройконструкция» (представитель ООО «Сибпромстрой- Югория»)
Берестенникова Наталья Асхатовна	начальник ПО ЖКК МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно- коммунального комплекса»
Томшина Екатерина Геннадьевна	начальник отдела оценки бизнес-решений ИА ПАО «ОГК-2»
Чистович Андрей Сергеевич	заместитель генерального директора ООО «Научно-исследовательский и проектный институт перспективного развития энергетических систем» (ООО «НИПИПРЭС»)

Количество участников публичных слушаний - 18 человек.

Публичные слушания проводятся в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам

теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», в целях исполнения Федерального закона от 27.07.2009 № 190-ФЗ «О теплоснабжения», постановления Главы города от 07.06.2022 № 58 «О назначении повторных публичных слушаний по проекту актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

Проект актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ Сургут выполнен ООО «Джи Динамика» в рамках муниципального контракта от 24.01.2022 № 01-ГХ, заключенного обществом с МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса».

Замечания и предложения по проекту актуализации схемы теплоснабжения, рассмотрены разработчиком в рабочем порядке.

О регламенте:

- обзорный доклад по проекту – 15 минут (докладчик – Миргородский Алексей Игоревич, руководитель проекта ООО «Джи Динамика», разработчик);
- вопросы, обсуждения с места – по 5 минут на каждого выступающего.

Протокол ведет и.о. начальника управления инженерной инфраструктуры департамента городского хозяйства Администрации города – Карташова Оксана Владимировна.

При проведении публичных слушаний осуществляется прямая трансляция, аудио- и видеозапись.

Вступительное слово:

Агафонов Сергей Александрович – заместитель Главы города, объявил тему публичных слушаний, передал слово Недашковскому Александру Андреевичу.

Недашковский Александр Андреевич – заместитель директора департамента городского хозяйства Администрации города: озвучил регламент проведения публичных слушаний, представил разработчика проекта.

Выступил А.И. Миргородский – руководитель проекта ООО «Джи Динамика» с презентацией проекта актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2035 года по состоянию на 2021 год.

В ходе презентации докладчик сообщил о выполненной актуализации существующего положения в системе теплоснабжения на источниках тепловой энергии, системе транспорта и распределения в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Разработчик ознакомил присутствующих с основными этапами разработки проекта, представил сценарии развития системы теплоснабжения города, отметил районы перспективной застройки города, мероприятия по строительству и реконструкции источников тепловой энергии согласно рекомендуемому сценарию.

Докладчик сообщил о доработке проекта актуализации схемы теплоснабжения и об устранении замечаний, зарегистрированных в протоколе публичных слушаний от 03.06.2022.

Сообщил, что в период доработки поступило технико-экономическое обоснование по развитию системы теплоснабжения от филиала ПАО «ОГК-2» – Сургутская ГРЭС-1 с предложением рассмотреть представленный вариант развития системы теплоснабжения города в мастер-плане актуализации схемы теплоснабжения на 2023 год.

По окончании презентации А.А. Недашковский предложил заслушать замечания и предложения присутствующих представителей ресурсоснабжающих организаций и структурных подразделений Администрации города.

Выступил Р.А. Криницын – начальник производственно-технического отдела филиала ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1 (далее – СГРЭС-1):

1. Представленная редакция проекта актуализации схемы теплоснабжения рассмотрена, замечания СГРЭС-1 не устранены.

2. Представил заместителя генерального директора ООО «Научно-исследовательский и проектный институт перспективного развития энергетических систем» (ООО «НИПИПРЭС») – А.С. Чистовича. Предложил рассмотреть в ходе актуализации схемы теплоснабжения города технико-экономическое обоснование предложения по развитию системы теплоснабжения от СГРЭС-1 (далее – ТЭО).

А.С. Чистович представил презентацию по материалам технико-экономического обоснования предложения филиала ПАО «ОГК-2» Сургутская ГРЭС-1. Основная концепция предложенного варианта основывается на принципе выработки базовой мощности на СГРЭС-1 и пиковой мощности на городских котельных. Предлагается предусмотреть перспективное строительство тепловых сетей по улицам Энергетиков, Никольская, Университетская, Майская до существующих котельных № 1, №2, №3 и перспективных объектов теплоснабжения по территории поймы реки Обь, выполнить реконструкцию котельных ПКТС, №1, №2 и №3 с внедрением в них функции смешения теплоносителя.

Реализация указанного мероприятия обеспечит снижение себестоимости производства тепла в сравнении с газовыми котельными, позволит создать резерв тепловой мощности и отказаться от строительства новых котельных.

Выступил А.А. Недашковский – заместитель директора департамента городского хозяйства Администрации города:

Учитывая, что материалы ТЭО от СГРЭС-1 поступили после сроков по предоставлению исходной информации, установленных муниципальным контрактом от 24.01.2022 № 01-ГХ – 07.02.2022, предложил рассмотреть рекомендованный СГРЭС-1 вариант развития системы теплоснабжения в рабочем порядке.

Выступил Р.А. Криницын – начальник производственно-технического отдела филиала ПАО «ОГК-2» - СГРЭС-1:

Считаю, что предложенный вариант ТЭО СГРЭС-1 возможно рассмотреть в настоящей актуализации схемы теплоснабжения.

Выступил А.Н. Синельников – заместитель начальника производственно-технической службы филиала ПАО «Юнипро»-Сургутская ГРЭС-2 (далее – СГРЭС-2):

В представленной редакции актуализации схемы теплоснабжения замечания СГРЭС-2 учтены не в полном объеме.

Выступил А.Е. Марченков – заместитель главного инженера ООО «Сургутские городские электрические сети» (далее – ООО «СГЭС») по теплоснабжению:

Корректировка проекта актуализации схемы теплоснабжения по замечаниям предприятия выполнена не полностью, замечания частично устранены, необходимо время, чтобы ознакомиться с окончательным вариантом схемы теплоснабжения.

Выступила А.А. Старченкова – начальник технического отдела СГМУП «Городские тепловые сети» (далее – СГМУП «ГТС»):

В главах схемы теплоснабжения необходимо выполнить корректировки показателей и мероприятий в соответствии с замечаниями, направленными разработчику.

Выступила Э.Б. Бородина – ведущий инженер по эксплуатации теплотехнического оборудования ООО «Газпром энерго»:

Предложения ООО «Газпром энерго», которые ранее направлялись в адрес разработчика, в представленной редакции не учтены.

Выступил В.И. Астраханцев – заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Администрации города:

1. Актуализированный вариант схемы рассмотрен, замечания отсутствуют.
2. Уведомил присутствующих о начале подготовительных работ по корректировке генерального плана города. В связи с этим необходимо в проекте схемы теплоснабжения учесть все мероприятия, необходимые для развития инженерной инфраструктуры города.

Выступила О.В. Карташова – и.о. начальника управления инженерной инфраструктуры департамента городского хозяйства:

Обратила внимание разработчика на необходимость корректировки показателей баланса тепловой энергии, аналогичные показатели имеют разное значение в представленных главах.

Выступил А.А. Недашковский – заместитель директора департамента городского хозяйства Администрации города:

Обратился к присутствующим с вопросом о наличии динамики в работе разработчика при актуализации схемы по устранению замечаний, направленных ресурсоснабжающими организациями.

Выступил А.Г. Марченков – заместитель главного инженера ООО «СГЭС»:

Положительная динамика в работе по актуализации схемы теплоснабжения имеется. В представленном на рассмотрение проекте схемы теплоснабжения замечания ООО «СГЭС» приняты, но скорректированы не полностью. Необходимо ознакомиться с окончательной версией проекта актуализации схемы теплоснабжения.

Выступил В.В. Бегичев: заместителя главного инженера по сетевому хозяйству СГМУП «ГТС»:

Последняя версия проекта актуализации схемы с учетом внесения изменений направлена в СГМУП «ГТС» 27.06.2022 перед публичными слушаниями, необходимо ознакомиться с представленным вариантом, выполнить устранение замечаний в рабочем порядке.

Выступил А.А. Недашковский – заместитель директора департамента городского хозяйства Администрации города:

Предложил присутствующим представителям ресурсоснабжающих организаций и департамента архитектуры и градостроительства озвучить свое мнение о возможности рассмотрения представленного проекта схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ Сургут до 2035 года (актуализация 2023год).

Представители ресурсоснабжающих организаций: Криницын Р.А., Синельников, Бородин Э.Б., Бегичев В.В., А.Г. Марченков: в представленной редакции проект схемы теплоснабжения не может быть утвержден, требуется устранение замечаний в рабочем порядке, необходимо ознакомиться с окончательной версией схемы теплоснабжения.

В.И. Астраханцев – заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Администрации города: в проекте схемы теплоснабжения необходимо учесть все замечания ресурсоснабжающих организаций.

Заключительное слово:

Выступил А.А. Недашковский – заместитель директора департамента городского хозяйства Администрации города:

Принимая во внимание значимость вопроса обеспечения надежного теплоснабжения муниципального образования городской округ Сургут, учитывая наличие неотработанных с теплоснабжающими организациями замечаний по проекту актуализации схемы теплоснабжения города, а также необходимость включения в проект схемы предложения по развитию системы теплоснабжения от СГРЭС-1, следуя порядку, установленному Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», будет подготовлено соответствующее заключение о результатах проведения публичных слушаний по проекту. Данные материалы будут направлены в адрес Главы города на рассмотрение для принятия решения, с рекомендацией продлить срок рассмотрения проекта на 30 календарных дней.

Повторные публичные слушания провести 29.07.2022.

Заключение о результатах проведенных публичных слушаний с приложением протокола будут размещены на официальном портале Администрации города не позднее 3-х рабочих дней со дня проведения настоящих публичных слушаний.

Председатель публичных слушаний,
Заместитель Главы города


С.А. Агафонов

Секретарь, и.о. начальника управления
инженерной инфраструктуры департамента
городского хозяйства


О.В. Карташова

СОГЛАСОВАНО

Зам. директора
ДХ 

29.06.2022