



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югра
Территориальный отдел по городу Сургуту и Сургутскому району

628480, Ханты-Мансийский автономный округ,
г.Сургут, ул.Республики, 75/1

тел. (3462) 24-60-77
факс (3462) 23-63-80
E-mail: srg@seasur.surgutnet.ru

Исх. № 12/5- 5899В от « 13 » 05 2009г.

Генеральному директору

ООО «Союзтехноком»

Г.В. Бец

На Ваше письменное заявление (входящий номер 4204 от 29.06.2009 года) о даче разрешения на установку емкости-септика для объекта «Досутовый комплекс в парке Кедровый лог» в микрорайоне Нефтяников, в связи с отсутствием магистральных сетей канализации, сообщая:

Считаю возможным отведение канализационных стоков от выше указанного объекта в проектный септик с перспективой дальнейшего подключения к городским сетям канализации.

При проектировании отведения канализационных стоков в септик с целью предотвращения загрязнения окружающей среды необходимо учесть требования действующих санитарных норм и правил, в том числе СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.7.1278-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почв», СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения», СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» и других.

Начальник

В.В. Феденков



«СУРГУТСКИЕ ГОРОДСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»
Общество с ограниченной ответственностью

628404 Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
г. Сургут, Нефтеюганское шоссе 15
тел.: (3462) 52-46-00, факс: (3462) 34-63-13
www.surgutges.ru; e-mail: SSGS@surgutiel.ru

ОАО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ»
Сургутский филиал
К/с 301 018 105 000 000 00964
Р/с 407 028 108 000 300 00206
ИНН/КПП 8602013464/ 860201001

ТУ № 32 от 22.05.2007г.

На № от

Приложение к договору
№ 32/ТО от 22.05.2007 г.

Генеральному директору
ООО «Союзтехноком»

Без Г.В.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
технологического присоединения энергопринимающих устройств
к электрическим сетям ООО «СГЭС»

Объект: Досуговый комплекс в парке Кедровый лог.
Адрес: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Набережная, парк Кедровый лог.
Главный источник питания: шины 6кВ ПС-110/10/6кВ «Пионерная» яч. 5
Для проектируемой КТПН:
Источник электроснабжения: ТП-210 6/0,4кВ
Точка присоединения: ТП-210 РУ-6кВ ячейка №9
Для объекта:
Источник электроснабжения: проектируемая КТПН 6/0,4кВ
Точка присоединения: проектируемая КТПН РУ-0,4кВ
производство работ согласовать с начальником цеха №2
Заявляемая мощность: 230кВт
Напряжение сети: 6/0,4 кВ
Категория надежности: III

Исполнителю – ООО «СГЭС», на основании договора № 32/ТО от 22.05.2007г., выполнить нижеуказанные мероприятия, необходимые для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Союзтехноком»:

1. Выполнить проект электроснабжения и электромонтажные работы в соответствии СНиП, ПУЭ, ПТБ и ПТЭЭП. Проектом предусмотреть:
 - 1.1. Монтаж дополнительной опоры с РЛНД.
 - 1.2. Установку на объекте КТПН 6/0,4 кВ (мощность трансформаторов, комплектацию и место посадки определить проектом).
 - 1.3. Строительство линии электропередачи 6кВ от РУ-6кВ ТП-210 до проектируемой КТПН 6/0,4кВ (для трассы линии 6кВ определить проектом и согласовать со всеми заинтересованными организациями, копии согласований и геодезической съемки сдать в отдел ОНЭЭКЛиВЛ).
 - 1.4. Установку в РУ-0,4кВ КТПН 6/0,4кВ на входе силового трансформатора 3-х фазного электронного счётчика учета активно-реактивной энергии типа Меркурий 230 со встроенным GSM-модемом и SIM-картой.
2. Проект согласовать со всеми заинтересованными организациями.
3. Оформить акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности

Заявителю – ООО «Союзтехноком», на основании договора № 32/ТО от 22.05.2007г. выполнить следующие мероприятия, необходимые для технологического присоединения энергопринимающих устройств объекта:

4. Выполнить проект внутреннего электроснабжения и электромонтажные работы в соответствии СНиП, ПУЭ, ПТБ и ПТЭЭП. Проектом предусмотреть:

4.1. Установку на объекте ВРУ-0,4 кВ с вводным автоматическим выключателем на расчетный ток. При выборе автоматического выключателя выполнить условие селективности.

4.2. Установку в ВРУ-0,4кВ объекта трехфазного электронного счетчика учета электроэнергии трансформаторного включения типа Меркурий 233 ART-02(03) PCIGN или аналогичного с профилем мощности со встроенным GSM-модемом и SIM-картой. Трансформаторы тока применить с наличием крышки, закрывающей вторичные выводы (с пломбированием).

4.3. Монтаж линии электропередачи 0,4кВ расчетного сечения от проектируемой КТПН 6/0,4кВ до ВРУ-0,4 кВ объекта. План трассы линии 0,4кВ согласовать с ООО «СГЭС» (отдел ОНЭЖЛиВЛ) и со всеми заинтересованными организациями.

5. Проект согласовать с ООО «СГЭС» и всеми заинтересованными организациями.

6. После выполнения проектных и электромонтажных работ выполнить следующие мероприятия:

6.1. Оформить акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности с ООО «СГЭС» (цех №2).

6.2. Предъявить узел учета для освидетельствования представителю ООО «СГЭС» (цех №8).

6.3. Подписать акт о выполнении технических условий, выданный ООО «СГЭС» (ПТС).

6.4. Заключить договор энергоснабжения с энергосбытовой организацией.

6.5. Перед подачей напряжения на готовый объект предоставить в ПТС ООО «СГЭС»:

6.5.1. Подписанный оригинал акта о выполнении технических условий.

6.5.2. Копию акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности.

7. Срок действия технических условий – 5 лет.

Главный инженер ООО «СГЭС»

А.С. Григорьев

Исп. Третьяков О.А.
Тел. 52-46-27

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Сургутская городская администрация
Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие
«ГОРВОДОКАНАЛ»

Технические условия разработаны на основании
«Правил пользования системами коммунального
водоснабжения и канализации в РФ»
Постановление правительства РФ №167 от 12.02.99г.

Р/счет 40802810967170100013
в ОАО ОСТ №5940 Западно-
Сибирском Банке СБ РФ г.Тюмень
К/счет 301018108100000000651
БИК 047102651 ИНН 8602016725
ИНН 860201672

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

Заказчик: ООО «Дельта»
Наименование объекта: Досудовый комплекс
Место нахождения объекта: парк «Кедровый Лог», мкр-н Нефтяников
Требуемое количество водопроводной воды: 11 м³/сут
в том числе на производственные нужды: -
Требуемый свободный напор: -
Количество стоков, подлежащих обросу и канализации: 11 м³/сут

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 136 от 19.02.2002

на проектирование присоединения объекта к городским сетям водопровода и канализации

I. ВОДОПРОВОД

Подключение выволить от: магистрального водовода Д-200мм
проходящего от д/з «Кедровый Лог» по городу

Свободный напор в точке подключения: 30-40 м.вод.ст. На вводе установить приборы учета на
холодной воде согласно СНиП. Без установки узла учета отпуск воды не разрешается.

II. КАНАЛИЗАЦИЯ

а) Подключение выволнить к: сум. канализационной сети Д-200мм санатория профилактория
«Кедровый Лог» согласно гл. IV УЭЗиС.

б) № колодца: кп-7 отметка лотка трубы в точке подключения: определить по месту

III. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

1. Разработать и согласовать проект со СГМУП «Горводоканал». Без согласования проекта ТУ
недействительны.

2. Подключения выволнить с устройством водопроводной камеры в которой предусмотреть стальную
запорную арматуру в шаровом исполнении. Место врезки определить на месте с представителем
СГМУП «Горводоканал» (вызов по тел. 52-45-28 за 2 дня).

3. Прокладку водовода выволнить согласно СНиП, гидроизоляции предусмотреть всесезонную;

4. Калибр приборов учета согласовать в водной инспекции СГМУП «Горводоканал» тел. 45-65-54.

5. Строящуюся водопроводную сеть предъявить представителю СГМУП «ГВК» на конструкцию
промывку, опрессовку и дезинфекцию.

6. Трубы для прокладки канализационной сети изготовить пластмассовые или чугунные с шаровидным
графитом на искусственном основании с подбетонкой на 1/3 диаметра трубы

7. Канализационную строящуюся сеть предъявить представителю УЭЗиС на проветривание, пролив,
инфильтрацию и подписания актов на скрытые работы.

8. Срок действия технических условий - 1 год.

Заслучить договор со СГМУП «Горводоканал» на водоснабжение, со УЭЗиС на водоотведение.

После окончания строительства водопровода исполнительные чертежи в одном экземпляре сдать в СГМУП
«Горводоканал», попадающие под застройку существующие водопроводные сети передать
предварительно согласовать со СГМУП «Горводоканал»

План участка застройки прилагается

Главный инженер

В.И.Шевченко

Листы 1 из 17. 56.50