

# Информационное сообщение о тяжелом несчастном случае (Молния)

Дата несчастного случая: 04.07.2025

**Вид экономической деятельности:**  
Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах

**Профессия:** монтажник светопрозрачных конструкций

## МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ



Административное трехэтажное здание, первый этаж которого выполнен в виде стеклянных витражей. На месте производства работ установлены строительные леса.

## ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

04.07.2025 в 08.00 монтажник светопрозрачных конструкций прибыл на объект проведения работ по демонтажу стеклянных витражей снаружи здания. До начала работ получил инструктаж по безопасности выполнения работ на высоте с применением соответствующих СИЗ. Работнику были выданы исправные СИЗ для защиты от падения с высоты. При выполнении работ пострадавший был в защитной каске, использовал страховочную привязь, закрепленную за конструкцию строительных лесов. После объявления перерыва пострадавший снял страховочную привязь, защитную каску и спрыгнул с высоты 1,6 метра с первого яруса строительных лесов на землю, при этом, оступился, упал на спину, ударился головой о край бетонной отмостки здания.

В ходе расследования установлено, что периодическая проверка знаний безопасных методов и приемов выполнения работ на высоте у пострадавшего работника не проводилась.

В результате происшедшего работник получил тяжелую травму.

## ПОСЛЕДСТВИЯ

Сочетанная травма. ЗТП. Компрессионно-оскольчатый перелом тела L1-2 с кифотической деформацией. Ушибленная рана головы. Болевой синдром.

## ВИД ПРОИСШЕСТВИЯ

Воздействие других неклассифицированных травмирующих факторов

## ПРИЧИНЫ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ

### **Основная:**

1. Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в нарушении допуска к работам повышенной опасности.

### **Сопутствующие:**

2. Недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда, выразившееся в том числе в не проведении обучения и проверки знания требований охраны труда в установленном порядке.

3. Нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда, выразившееся в неприменении лестницы для спуска с первого яруса строительных лесов.